

# 新庄小水力 遠方監視システム

[更新日時 2024/08/03(土) 6:43:41] [最新情報取得](#)

状態表示	
受電用負荷開閉器 入 189	発電機遮断器 入 52R
主機 運転	主機 停止
出力制限中	

遠方操作	
操作パスワード入力	<input type="text"/>
発電流量指令値 0.66~1.65(m <sup>3</sup> /s)	<input type="text" value="1.20"/> <input type="button" value="設定"/>
<input type="button" value="運転"/>	
<input type="button" value="普通停止"/>	<input type="button" value="非常停止"/>

	送電	発電
電力(kW)	+154.9	+163.8
電圧(V)	6719	398.4
電流(A)	15.6	267.5
力率	-0.84	-0.88
電力量(kWh)	268315	282303
総流量(m <sup>3</sup> /s)		1.18
発電流量(m <sup>3</sup> /s)	P-Q換算値	1.17
発電流量指令値(m <sup>3</sup> /s)		1.20

発電機固定子巻線 U相(°C)	48
発電機固定子巻線 V相(°C)	48
発電機固定子巻線 W相(°C)	49
水車軸受 水車側(°C)	27
水車軸受 発電機側(°C)	27
発電機軸受 伝動側(°C)	31
発電機軸受 反伝動側(°C)	29

[履歴画面](#)  
[データダウンロード](#)  
[ログアウト](#)

